＜参考Ⅱ－５－３＞　日常点検表の例

日常点検表

年　　月

検査項目			日(月)	日(火)	日(水)	日(木)	日(金)	日(土)	日(月)	日(火)	日(水)	日(木)	日(金)	日(土)	日(月)	日(火)	日(水)	日(木)	日(金)	日(土)	日(月)	日(火)	日(水)	日(木)	日(金)	日(土)	日(月)	日(火)	日(水)	日(木)	日(金)	日(土)	日(月)	日(火)	日(水)	日(木)	日(金)	日(土)
教室等の環境	換気	教室に不快な刺激や臭気がないか																																		
		換気が適切に行われているか																																		
	温度	17℃以上28℃以下であることが望ましい																																		
	明るさ・まぶしさ	黒板面・机上等の文字、図形等がよく見える明るさか																																		
		黒板面、机上面及びその周辺に見え方を邪魔するまぶしさがないか																																		
		黒板面に光る箇所がないか																																		
	騒音	教師の声等が聞き取りにくくないか																																		
飲料水等の水質及び施設・設備	飲料水の水質	給水栓水は遊離残留塩素が0.1mg/L（汚染のおそれあるときは0.2mg/L）以上あるか																																		
		給水栓水は外観、臭気、味等に異常はないか																																		
		冷水器等飲料水も上記と同様に管理されているか																																		
	雑用水の水質	給水栓水は遊離残留塩素が0.1mg/L（汚染のおそれあるときは0.2mg/L）以上あるか																																		
		給水栓水は外観、臭気等に異常はないか																																		
	施設・設備	水飲み・洗口、手洗い場、足洗い場並びにその周辺は清潔で破損や故障がないか																																		
		配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備並びにその周辺は																																		
学校の清掃及びネズミ・衛生害虫等	学校の清掃	教室、廊下等の施設及び机、いす、黒板等教室の備品等は清潔で破損はないか																																		
		運動場・砂場等は清潔でごみや動物の排泄物等がないか																																		
		飼育動物の施設・設備は清潔で破損がないか																																		
		便所の施設・設備は清潔で破損や故障がない																																		
		排水溝やその周辺は、泥や砂が堆積しておらず、悪臭はないか																																		
		ごみ集積場及びごみ容器等並びにその周辺は清潔か																																		
	ネズミ・衛生害虫等	校舎・校地内にネズミ、衛生害虫等の生息がないか																																		

日常点検の結果、問題ない場合は○を記入する。問題が認められた場合は×を記入し、別紙にその詳細を記載する。